

Beiblatt 45

zur EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU02ATEX1115

Drehstrom-Asynchronmotor mit Käfigläufer Typ KPR 112M4

Bemessungsgrößen und technische Daten

Auf Grundlage des Prüfberichtes IB-18-3-0186 vom 11.12.2018 ergeben sich folgende Festlegungen:

Die Angaben gelten unter der Voraussetzung, dass sich die Drehstrommotoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Auslegung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden.

Nennleistung:		3,6		kW
Nennspannung:	220	500	690	V
Nennstrom:	12,6	5,5	4,0	A
Leistungsfaktor:		0,89		
Nennfrequenz:		50		Hz
Nenndrehzahl:		1450		min ⁻¹
Betriebsart:		S1		
Verhältnis I_A/I_N :		7,2		
Wärmeklasse:		F		

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zulässig.

Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ entsprechend dem Bereich B und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend dem Bereich A nach IEC 60034-1 schwanken.

Temperaturüberwachung

Für die stromabhängige verzögerte Schutzeinrichtung gelten folgende t_E -Zeiten:

Temperaturklasse:		T1	T2	T3
t_E -Zeit für Kühlmitteltemperatur	55 °C :	17 s	17 s	15 s

Dieses Beiblatt ist nur gültig in Verbindung mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung IBExU02ATEX1115.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7 - 09599 Freiberg, Deutschland
☎ +49 (0) 3731 3805-0 - 📠 +49 (0) 3731 3805-10

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Freiberg, 02.01.2019

Im Auftrag



(Dipl.-Ing.(FH) Henker)



Bescheinigungen ohne
Unterschrift und ohne Siegel
haben keine Gültigkeit.
Bescheinigungen dürfen nur
unverändert weiterverbreitet
werden.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Continuation Sheet 45

to the EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IBExU02ATEX1115 (Translation)

Three-phase Asynchronous Motor with Squirrel-Cage Rotor type KPR 112M4

Rated values and technical data

On the basis of the test report IB-18-3-0186 of 11 December 2018 the following specifications result:

The details are valid under the prerequisite that the Three-phase Motors of this type differ only insignificantly from the tested sample concerning the electrical and thermal design.

Nominal power:		3.6		kW
Nominal voltage:	220	500	690	V
Nominal current:	12.6	5.5	4.0	A
Power factor:		0.89		
Nominal frequency:		50		Hz
Nominal speed:		1450		min ⁻¹
Operation mode:		S1		
Ratio I _A /I _N :		7.2		
Thermal class:		F		

Besides the voltages mentioned above also intermediary values are permissible.

The related currents have to be converted in the reciprocal relation of the voltages.

In comparison with the rated values the mains voltage may fluctuate up to ± 10 % appropriate to range B and the mains frequency may fluctuate up to ± 2 % appropriate to range A acc. to IEC 60034-1.

Temperature control

For the current-dependent delayed protective device the following t_E-times are valid:

Temperature class:		T1	T2	T3
Time t _E für Cooling medium temperature	55 °C :	17 s	17 s	15 s

This Continuation Sheet is only valid in combination with the EC-Type Examination Certificate IBExU02ATEX1115.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7 - 09599 Freiberg, GERMANY
☎ +49 (0) 3731 3805-0 - 📠 +49 (0) 3731 3805-10

Authorised for certifications
-Explosion protection-

Freiberg, 02.01.2019

By order



(Dipl.-Ing.(FH) Henker)



- Seal -
(ID no. 0637)

Certificates without signature and seal are not valid. Certificates may only be duplicated completely and unchanged. In case of dispute, the German text shall prevail.

IBExU02ATEX1115
Continuation Sheet 45